

PERGUNTAS ATÉ 17/10/2025

NÚMERO	PERGUNTA	RESPOSTA
1	<p>Conforme o Memorial Descritivo Arquitetônico (Anexo II – Projeto Básico – Arquitetônico R01), os pilares metálicos aparentes deverão receber pintura branca anticorrosiva, e as telhas metálicas da cobertura são especificadas em aço galvanizado com pintura eletrostática branca.</p> <p>Entretanto, não foi localizada especificação de acabamento ou pintura para os perfis estruturais, escadas metálicas e demais componentes da estrutura de cobertura (treliças, terças, contraventamentos, etc.) nos documentos de estrutura metálica ou no Termo de Referência.</p> <p>Dessa forma, solicitamos confirmação se o acabamento (tratamento anticorrosivo e pintura) das escadas e demais elementos estruturais metálicos ficará a critério da Contratada, ou se haverá padrão de pintura a ser adotado (ex.: primer epóxi + esmalte PU, galvanização, etc.).</p>	<p>O acabamento das escadas e demais elementos estruturais metálicos devem seguir as orientações contidas nas normas técnicas pertinentes de forma a garantir a durabilidade dos materiais considerando o nível de agressividade do ambiente portuário em que o empreendimento está localizado e deve ser parte fundamental do projeto executivo.</p>
2	<p>Aproveito para complementar o questionamento, gostaria de entender se antes da pintura teria algum processo de galvanização ou jateamento.</p>	<p>O acabamento das estruturas metálicas devem seguir as orientações contidas nas normas técnicas pertinentes de forma a garantir a durabilidade dos materiais considerando o nível de agressividade do ambiente portuário em que o empreendimento está localizado e deve ser parte fundamental do projeto executivo.</p>
3	<p>1-Consta no Termo de Referência o seguinte trecho:  “ressalta-se que há no P16 material (rocha) proveniente da obra de derrocagem das pedras da Palangana, a qual foi prevista para sua destinação integral por parte da CONTRATADA na execução desta obra.”</p> <p>Analisando o trecho e imagens acima, pergunta-se:  (A) Em qual item da planilha de preços está previsto a carga, descarga, transporte e bota-fora para destinação deste material?  (B) Qual o volume (m3) do respectivo material, pois também não encontramos na planilha de quantitativos?</p>	<p>(A) O item está englobado no item 5 - "Terraplenagem"- do modelo de apresentação de propostas  (B) Na planilha de quantidades, a remoção do material está englobada nos itens 2.1.1.1 e 2.1.1.2</p>
4	<p>Durante a visita técnica realizada no local da obra foi possível perceber a presença de entulhos, maquinários, materiais pesados, barcos e dois barracões (atualmente utilizados como canteiros de obra) dispostos na Área de Implantação do Terminal de Passageiros. Visto que são de grande porte e encontram-se em grande quantidade, sobre esses itens, questiona-se:</p> <p>(A) Algum desses itens foi considerado como sendo de responsabilidade da CONTRATADA a retirada a fim de viabilizar o início da obra? Se sim, qual(is)?  (B) Em qual item do orçamento foi considerado esse custo?  (C) Caso seja realizada a retirada por terceiros/ a responsabilidade seja do Porto, em quanto tempo esta retirada será realizada?</p>	<p>Os materiais indicados (entulhos, maquinários, materiais pesados, barcos e dois barracões) deverão ser removidos antes do início da obra pelas empresas que atualmente ocupam a área.</p>