

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE - DMA
Gerência de Saúde e Segurança do Trabalho - GSST

PROCESSO SAP: 1000000240

ASSUNTO: HABILITAÇÃO TÉCNICA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO – ANÁLISE DE DOCUMENTOS EMPRESA DIPLOMATA EXTINTORES LTDA

Esta análise tem por finalidade verificar o atendimento aos requisitos estabelecidos no Termo de Referência, referente aos documentos encaminhados após a realização de diligência pela equipe de prego em 30 de outubro de 2025.

A avaliação foi conduzida com base na documentação comprobatória apresentada pela empresa arrematante do certame, observando os critérios de conformidade técnica, registros e comprovações exigidos no referido Termo de Referência, sendo os seguintes itens:

QUANTO AO ITEM 11 DO TERMO DE REFERÊNCIA, REFERENTE À EQUIPE MÍNIMA

Da **análise:** A empresa encaminhou três documentos intitulados como "Registro de Empregado", referente à três funcionários, além de indicar o representante legal da empresa, tendo como documento comprobatório o Ato Constitutivo da empresa, anteriormente apresentado.

Conclusão: Atende ao requisito especificado no item 11.

QUANTO AO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA – ITEM 14, ALÍNEA “B”, DO TERMO DE REFERÊNCIA

Da **análise:** a empresa apresentou Atestado de Capacidade Técnica emitido pela HELISUL TÁXI AÉREO LTDA, declarando a execução satisfatória de serviços com as seguintes atividades:

1. Manutenção e Recarga de Extintores de Incêndio

- Manutenção de Extintores: (Substituição de peças + Teste Hidrostático (TH) + Pesagem + Pintura).
- Recarga de Extintores de Incêndio.

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE - DMA
Gerência de Saúde e Segurança do Trabalho - GSST

2. Inspeção de Primeiro Nível (Conforme Normas Técnicas Aplicáveis)

- Inspeção de Extintores Portáteis.
- Inspeção de Abrigos de Extintores.
- Inspeção de Hidrantes e Mangueiras de Incêndio.
- Inspeção de Esguichos Reguláveis.
- Inspeção de Placas de Sinalização de Emergência.

3. Manutenção e Teste Hidrostático em Mangueiras de Incêndio

- Teste Hidrostático em Mangueira de Incêndio de 1 1/2 e 2 2 1/2.
- Manutenção em Mangueira de Incêndio de 1 1/2 e 2 2 1/2.

4. Serviços Diversos (Instalação e Sinalização)

- Sinalização de Solo para Equipamentos de Combate a Incêndio conforme NPT 020:
 - Conforme NPT 020, (medida 2,00 x 1,00 m), sendo 1,70 x 0,70 m na cor vermelha e 0,15 x 0,15 m na cor amarela, com tinta.
 - Conforme NPT 020, (medida 1,00 x 1,00 m), sendo 0,70 x 0,70 m na cor vermelha e 0,15 x 0,15 m na cor amarela, com tinta.
- Instalação de Placas de Sinalização: Instalação de placas de sinalização de extintores, abrigos, rotas de fuga, saída de emergência, dentre outras.
- Instalação de Abrigo de Hidrante.
- Instalação de Suportes de Parede para Extintores.

Os serviços relacionados no documento são similares aos especificados no Termo de Referência. No entanto, o atestado foi emitido no dia 30 de outubro de 2025, ou seja, data posterior à realização do certame.

Visto que o novo atestado de capacidade técnica foi apresentado com data posterior ao certame, submetemos o presente fato à COLIC, para análise e providências quanto a

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE - DMA
Gerência de Saúde e Segurança do Trabalho - GSST

possibilidade, ou não, de realizar diligência diretamente junto à empresa HELISUL TAXI AEREO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 75.543.611/0002-66, que forneceu o atestado de capacidade técnica à empresa arrematante, solicitando evidências da realização dos serviços através da apresentação dos seguintes documentos:

1. Relatório técnico de prestação de serviços de período anterior ao certame, constando a descrição de todos os serviços relacionados no **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA** apresentado e suas evidências fotográficas;
2. Apresentação de notas fiscais, notas de serviços e/ou equivalentes, de período anterior ao certame, contendo a especificação de todos os serviços relacionados no **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA** apresentado.

Paranaguá, 04 de novembro de 2025.

(Assinado eletronicamente)
Felipe Zacharias
Assessor Especialista
DMA/GSST

(Assinado eletronicamente)
José Antonio Sbravatti Júnior
Gerente de SST
DMA/GSST



ePROTOCOLO

COMUNICAÇÃO INTERNA 8386/2025.

Documento: **Despacho_HABILITACAO_DIPLOMATA_diligencia2.pdf.**

Assinatura Avançada realizada por: **Felipe Zacharias (XXX.776.089-XX)** em 04/11/2025 09:01.

Assinatura Simples realizada por: **Jose Sbravatti (XXX.201.509-XX)** em 04/11/2025 09:01 Local: APPA/GSST.

Inserido ao documento **1.762.254** por: **Felipe Zacharias** em: 04/11/2025 09:00.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: