

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

PROCESSO Nº 1000000282

De: APPA/CELET

Para: APPA/Equipe de Pregão

Assunto: Pregão Eletrônico nº 282/2025 – “Sistema de Registro de Preços para possíveis aquisições de materiais elétricos para automação em atendimento às necessidades de manutenção do Corredores de Exportação (Leste e Oeste) da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, a serem entregues ao longo de 12 (doze) meses”

Srs. Membros da Equipe de Pregão,

Vem a esta Coordenadoria de Eletricidade a análise e manifestação acerca das exigências para qualificação técnica no **Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 282/2025**, em acordo com o item **11.6 – Habilitação Técnica** do referido edital, em específico os requisitos técnicos dispostos nos itens 3 e 14 do Termo de Referência.

a) RVTECH AUTOMAÇÃO LTDA – Lote 1

Conforme análise efetuada sobre a documentação apresentada pela empresa **RVTECH AUTOMAÇÃO LTDA** acostada no documento “RESPOSTA DILIGÊNCIA LOTE 01” do processo 1000000282, a empresa não apresentou o catálogo do item 6, bem como não comprovou que o produto ofertado é o sucessor do produto especificado no Termo de Referência, em divergência ao justificado no item 2.4 do Termo de Referência, estando, portanto, **inapta** para a qualificação técnica.

Quanto ao valor apresentado para o lote, verificamos que a empresa apresentou estudo dos custos necessários para atendimento ao presente processo licitatório e que a mesma conseguiria cumprir com suas obrigações contratuais, não havendo mais ressalvas a serem realizadas sobre sua proposta comercial.

b) ELETRO NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – Lote 2

Conforme análise efetuada sobre a documentação apresentada pela empresa **ELETRO NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA** acostada no documento “RESPOSTA DILIGÊNCIA LOTE 02” do processo 1000000282, seguem abaixo as não conformidades:

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

OBJETO	TERMO DE REFERÊNCIA		DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA
ITEM	ITEM EM NÃO CONFORMIDADE	CARACTERÍSTICA NÃO ATENDIDA	EVIDÊNCIA
30	3 (Lote 2)	Capacidade de Interrupção: 85kA Disparador de sobrecorrente eletrônico: LSIN sem proteção de falta à terra	Capacidade de interrupção: 66/50kA (fl. 3) Disparador de sobrecorrente eletrônico: LSI sem proteção de neutro (fl. 3)

Diante do apresentado, a empresa **ELETRO NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA** não atendeu adequadamente aos requisitos do Termo de Referência, parte integrante do edital do Pregão Eletrônico nº 282/2025, estando **inapta** sob a ótica da qualificação técnica.

Foram identificadas inconsistências na proposta de preços, uma vez que os valores totais por item não correspondem ao resultado da multiplicação entre o valor unitário e a quantidade, onde provavelmente estão sendo utilizados preços unitários com mais de duas casas decimais em divergência ao previsto no item 22.22 do Termo de Referência.

c) ELETRO NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – Lote 3

Conforme análise efetuada sobre a documentação apresentada pela empresa **ELETRO NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA** acostada no documento “COMPILADO DE DOCUMENTOS LE 282 LOTE 03” do processo 1000000282, seguem abaixo as não conformidades:

OBJETO	TERMO DE REFERÊNCIA		DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA
ITEM	ITEM EM NÃO CONFORMIDADE	CARACTERÍSTICA NÃO ATENDIDA	EVIDÊNCIA
46	15.2.a (Lote 3)	15.2.a Não foram apresentados catálogos dos itens ofertados	Não entregou documentação técnica
49	3 (Lote 3)	Marcação EX Durabilidade mecânica: 1 milhão de ciclos Contatos: 2NA e 2NF Comutação rápida Tampa em aço	Sem marcação para área classificada (fls. 53-56) Durabilidade mecânica: 100.000 ciclos (fl. 53) Contatos: 3NA e 1 NF (fl. 53) Comutação lenta (fl. 53) Tampa em plástico (fl. 53)

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

50	15.2.a (Lote 3)	15.2.a Não foram apresentados catálogos dos itens ofertados	Não entregou documentação técnica
51	15.2.a (Lote 3)	15.2.a Não foram apresentados catálogos dos itens ofertados	Não entregou documentação técnica
57	3 (Lote 3)	Tensão de isolamento: 750V Cabo blindado	Tensão de isolamento: 500V (fl. 469) Cabo não blindado (fl. 469 - 476)

Diante do apresentado, a empresa **ELETRO NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA** não atendeu adequadamente aos requisitos do Termo de Referência, parte integrante do edital do Pregão Eletrônico nº 282/2025, estando **inapta** sob a ótica da qualificação técnica.

Foram identificadas inconsistências na proposta de preços, uma vez que os valores totais por item não correspondem ao resultado da multiplicação entre o valor unitário e a quantidade, onde provavelmente estão sendo utilizados preços unitários com mais de duas casas decimais em divergência ao previsto no item 22.22 do Termo de Referência. Ainda, identificamos que os itens 61 e 63 estão com os valores de quantidades incorretos na proposta da licitante (alterado de 120 para 12m e 1000 para 1m, respectivamente).

RESUMO:

Lote 1 – Empresa não apresentou o catálogo do item 6 e nem comprovou que o material ofertado é sucessor do produto especificado no Termo de Referência, sendo, portanto, necessária a realização de diligência junto a empresa para apresentação do catálogo do produto ofertado e comprovação de que o produto é sucessor daquele apresentado no Termo de Referência.

Lote 2 – Empresa ofertou material incompatível com a especificação técnica do Termo de Referência para item 30, sendo considerada inapta do ponto de vista técnico.

Lote 03 – Empresa não apresentou os catálogos dos itens 46, 50 e 51, além de ofertar produtos incompatíveis com a especificação técnica do Termo de Referência para os itens 49 e 57, sendo considerada inapta do ponto de vista técnico.

A disposição para esclarecimentos adicionais,

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

Em 27 de novembro de 2025,

Assinado Eletronicamente

Normando Guedes Marcondes

Gerente de Manutenção Geral

Assinado Eletronicamente

Giovani Carlos Sehaber

Coordenadoria de Elétrica



ePROTOCOLO

COMUNICAÇÃO INTERNA 8908/2025.

Documento: **1000000282AnaliseQualificacaoTecnicaPregaoMateriaisAutomacaoDiligencia.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Normando Guedes Marcondes (XXX.916.919-XX)** em 01/12/2025 10:50 Local: APPA/GMAG.

Assinatura Simples realizada por: **Giovani Carlos Sehaber (XXX.510.320-XX)** em 01/12/2025 08:51.

Inserido ao documento **1.774.714** por: **Giovani Carlos Sehaber** em: 01/12/2025 08:51.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: