

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE - DMA
Gerência de Saúde e Segurança do Trabalho - GSST

PROCESSO SAP: 1000000298

ASSUNTO: HABILITAÇÃO TÉCNICA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO – ECI's, CONFORME PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - PSCIP DA APPA – ANÁLISE DE DOCUMENTOS DA EMPRESA FGS COMERCIAL.

Esta análise tem por finalidade verificar o atendimento aos requisitos de habilitação técnica estabelecidos no item 9.2 do Termo de Referência, relativos à aquisição de Equipamentos de Combate a Incêndio (ECI's), conforme previsto no Plano de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP) da APPA, em consonância com o escopo definido pela Gerência de Saúde e Segurança do Trabalho (GSST).

A avaliação foi conduzida com base na documentação comprobatória apresentada pela empresa arrematante do certame, observando-se os critérios de conformidade técnica, bem como os registros e comprovações exigidos no referido Termo de Referência.

Na sequência, apresenta-se a análise individualizada de cada requisito constante do item 9.2, com a respectiva verificação dos documentos apresentados e eventuais considerações técnicas complementares.

a) Atestado de Capacidade Técnica – Item 9.2.2 do Termo de Referência

Análise:

A empresa apresentou Atestados de Capacidade Técnica que comprovam o fornecimento de itens compatíveis com o escopo previsto no Termo de Referência.

Conclusão:

Atende ao requisito estabelecido no item 9.2.2.

b) Descritivo Técnico/Catálogo – Item 9.2.3 do Termo de Referência

Itens não apresentados em catálogo:

Verificou-se que a empresa não apresentou descritivos técnicos/catálogos, contendo imagens e informações gerais, para os itens 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.38 e 1.44, conforme exigido na tabela de especificações dos materiais e equipamentos.

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE - DMA
Gerência de Saúde e Segurança do Trabalho - GSST

Inconsistências nos descritivos apresentados:

Para os itens 1.40 e 1.41, a empresa apresentou catálogo com descritivo técnico divergente do especificado no Termo de Referência. Os modelos de placas apresentados, de códigos EX0524 e EX0526, possuem dimensões e composição cromática distintas das exigidas.

O Termo de Referência estabelece placas com fundo vermelho e pictogramas fotoluminescentes, nas dimensões de 20 cm × 20 cm e 30 cm × 20 cm. Contudo, os modelos apresentados possuem dimensões de 10 cm × 15 cm, com fundo branco e pictogramas em vermelho, em desacordo com as especificações técnicas, conforme evidenciado na imagem constante do catálogo.



Imagem do catálogo

Conclusão: Não atende ao requisito especificado no item 9.2.3.

Conclusão Final

Diante do exposto, conclui-se que a empresa FGS Comercial Ltda. não atendeu integralmente aos critérios estabelecidos no item 9.2 do Termo de Referência, no que se refere à apresentação dos descritivos técnicos e catálogos.

Dessa forma, recomenda-se, caso aplicável, que a COLIC realize diligência junto à empresa, com o objetivo de esclarecer os pontos apontados neste parecer e possibilitar, se viável, a devida regularização das inconsistências identificadas.

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE - DMA
Gerência de Saúde e Segurança do Trabalho - GSST

Paranaguá, 05 de maio de 2026.

(Assinado eletronicamente)

Felipe Zacharias
Assessor Especialista
DMA/GSST

(Assinado eletronicamente)

José Antonio Sbravatti Júnior
Gerente de SST
DMA/GSST

COMUNICAÇÃO INTERNA 2971/2026.

Documento: **Despacho_HABILITACAO_FGS.pdf.**

Assinatura Avançada realizada por: **Felipe Zacharias (XXX.776.089-XX)** em 05/05/2026 15:05.

Assinatura Simples realizada por: **Jose Sbravatti (XXX.201.509-XX)** em 05/05/2026 15:24 Local: APPA/GSST.

Inserido ao documento **2.113.450** por: **Felipe Zacharias** em: 05/05/2026 15:05.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
d6079e1f0e0b80246e984f08a222a68b