

ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "Comissao Permanente de Licitacoes" <cplc.appa@appa.pr.gov.br>
Para: volteletrica1@gmail.com
Data: 16/12/2025 11:08 (agora)
Assunto: Diligência LE SAP 280/2025 Lote 03
Anexos: 1jcjnlnku.jpg (165.89 KB)
1jcjnmbon.jpg (29.93 KB)

Referente Licitação Eletrônica nº 280/2025 - LOTE 03

Bom dia,

Realizada a competente análise da habilitação técnica pelo setor requisitante, conforme print abaixo, foi identificado que a empresa não atendeu aos requisitos técnicos do edital e termo de referência, para o que solicitamos, em diligência, os documentos necessários ao prosseguimento do certame.

c) VOLT MATERIAIS ELÉTRICOS – Lote 3

Conforme análise efetuada sobre a documentação apresentada pela empresa **VOLT MATERIAIS ELÉTRICOS** acostada no documento "DOCUMENTOS LE 280 LOTE 03" do processo 1000000280, a empresa não apresentou os catálogos dos produtos ofertados para os itens 58, 59, 60, 61 e 92 do lote 03, além de ter ofertado produto incompatível com as características solicitadas para o item 100, estando, portanto, **inapta** sob a ótica da qualificação técnica.

| OBJETO | TERMO DE REFERÊNCIA | | DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA |
|--------|--------------------------|--|--|
| ITEM | ITEM EM NÃO CONFORMIDADE | CARACTERÍSTICA NÃO ATENDIDA | EVIDÊNCIA |
| 100 | 3 (Lote 3) | Classe I+II Capacidade máxima de descarga: 60kA Nível de proteção: 1,4kV Corrente de impulso: 12,5kA | Classe II – fl. 437 Capacidade máxima de descarga: 45kA – fl. 438 Nível de proteção: 1,2kV – fl. 438 Corrente de impulso: não especificada |

Lote 03 – E

Prazo de resposta: 3 (três) dias úteis ou seja até o final do dia 19/12/2025.

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Délcio Chicora
Pregoeiro



**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
E CADASTRO - CPLC**

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES | DAF

+55 (41) 3420-1127 - (41) 3420-1373

cplc.appa@appa.pr.gov.br

www.portosdoparana.pr.gov.br

Palácio Taguaré- Avenida Ayrton Senna da Silva, 161

DOM PEDRO II - Paranaguá/PR