

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

PROCESSO Nº 1000000280

De: APPA/CELET

Para: APPA/Equipe de Pregão

Assunto: Pregão Eletrônico nº 280/2025 – “Registro de Preços para eventuais aquisições de materiais elétricos para atendimento às necessidades de manutenção elétrica de todas as áreas da Portos do Paraná por um período de 12 (doze) meses”

Srs. Membros da Equipe de Pregão,

Vem a esta Coordenadoria de Eletricidade a análise e manifestação acerca das exigências para qualificação técnica no **Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 280/2025**, em acordo com o item **11.6 – Habilitação Técnica** do referido edital, em específico os requisitos técnicos dispostos nos itens 3 e 15 do **Termo de Referência**.

a) C2VENDAS LTDA – Lote 1

Conforme análise efetuada sobre a documentação apresentada pela empresa **C2VENDAS LTDA** acostada no documento “DOCUMENTOS C2 VENDAS 2ª COLOCADA LOTE 01” do processo 1000000280, seguem abaixo as não conformidades:

OBJETO	TERMO DE REFERÊNCIA		DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA
ITEM	ITEM EM NÃO CONFORMIDADE	CARACTERÍSTICA NÃO ATENDIDA	EVIDÊNCIA
13	3 (Lote 1)	Fluxo luminoso: min. 10.000lm Eficiência: min. 100 lm/W	Fluxo luminoso: 7.500lm – fl. 66 Eficiência: 75lm/W – fl. 66
19	3 (Lote 1)	Potência máxima: 50W Vida útil: min. 60.000hrs (L90)	Potência: 60W – fl. 68 Vida útil: 50.000hrs – fl. 67
20	3 (Lote 1)	Potência máxima: 30W Vida útil: min. 60.000hrs	Potência: 40W – fl. 68 Vida útil: 50.000hrs – fl. 67
21	3 (Lote 1)	Uso: ambiente agressivo com névoa salina e suspensão de poeiras	Uso: Ambientes externos que não tenham proximidade a névoas salinas ou possuam substâncias em suspensão no ar – fl. 142
22	3 (Lote 1)	Uso: ambiente agressivo com névoa salina e suspensão de poeiras	Uso: Ambientes externos que não tenham proximidade a névoas salinas ou possuam substâncias em

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

			suspensão no ar – fl. 142
23	3 (Lote 1)	Uso: ambiente agressivo com névoa salina e suspensão de poeiras	Uso: Ambientes externos que não tenham proximidade a névoas salinas ou possuam substâncias em suspensão no ar – fl. 142
24	3 (Lote 1)	Uso: ambiente agressivo com névoa salina e suspensão de poeiras	Uso: Ambientes externos que não tenham proximidade a névoas salinas ou possuam substâncias em suspensão no ar – fl. 142

Diante do apresentado, a empresa **C2VENDAS LTDA** não atendeu adequadamente aos requisitos do Termo de Referência, parte integrante do edital do Pregão Eletrônico nº 280/2025, estando **inapta** sob a ótica da qualificação técnica.

b) VOLT MATERIAIS ELÉTRICOS – Lote 3

Conforme análise efetuada sobre a documentação apresentada pela empresa **VOLT MATERIAIS ELÉTRICOS** acostada no documento “RESPOSTA DILICENCIA LE 282 LOTE 03” do processo 1000000280, seguem abaixo as não conformidades:

OBJETO	TERMO DE REFERÊNCIA		DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA
ITEM	ITEM EM NÃO CONFORMIDADE	CARACTERÍSTICA NÃO ATENDIDA	EVIDÊNCIA
59	3 (Lote 3)	TÉRMICO AJUSTÁVEL 0,7-1,0XIN	Disparadores fixos (térmico e magnético) – fl. 6
60	3 (Lote 3)	TÉRMICO AJUSTÁVEL 0,7-1,0XIN	Disparadores fixos (térmico e magnético) – fl. 6
61	3 (Lote 3)	TÉRMICO AJUSTÁVEL 0,7-1,0XIN	Disparadores fixos (térmico e magnético) – fl. 6

Diante do apresentado, a empresa **VOLT MATERIAIS ELÉTRICOS** não atendeu adequadamente aos requisitos do Termo de Referência, parte integrante do edital do Pregão Eletrônico nº 280/2025, estando **inapta** sob a ótica da qualificação técnica.

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

RESUMO:

Lote 1 – Empresa apresentou produtos incompatíveis com a especificação para os itens 13, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.

Lote 03 – Empresa apresentou produto incompatível com a especificação para os itens 59, 60 e 61.

A disposição para esclarecimentos adicionais,

Em 19 de dezembro de 2025,

Em licença paternidade

Normando Guedes Marcondes
Gerente de Manutenção Geral

Assinado Eletronicamente

Giovani Carlos Sehaber
Coordenadoria de Elétrica

COMUNICAÇÃO INTERNA 9446/2025.

Documento: **1000000280AnaliseQualificacaoTecnicaPregaoMateriaisEletricosDiligencia.pdf.**

Assinatura Simples realizada por: **Giovani Carlos Sehaber (XXX.510.320-XX)** em 19/12/2025 15:56.

Inserido ao documento **1.792.455** por: **Giovani Carlos Sehaber** em: 19/12/2025 15:56.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
e3feecb818eb9c511bb7cc13036f4a48